

## **1.1 Procedure voor indienstneming**

### **1.1.1 Decentrale productie eenheden die aangesloten is via een automatisch scheidingsysteem op het LS net. (kleine installaties)**

#### *1.1.1.1 Voorafgaandelijke aanvraag*

Indien de website van de betrokken DNB het vermeldt (afwijking vermogen voor aansluiting zonder aanvraag), in geval van monofasige aansluiting en indien het totale vermogen van de installatie > 5 kVA, moet een aanvraag ingediend worden voorafgaand aan de aankoop en de plaatsing van het materieel door de kandidaat producent bij de betrokken DNB om te weten of hij van deze mogelijkheid kan genieten.

#### *1.1.1.2 Gelijkvormigheidsonderzoek*

Vóór de aansluiting op het net moet de decentrale productie-installatie, op kosten van zijn beheerder, worden onderworpen aan een gelijkvormigheidsonderzoek. Deze controle gebeurt door een hiervoor erkend organisme.

#### *1.1.1.3 Melding en indienstelling*

Voorafgaand aan de indienstname moet de netgebruiker schriftelijk aan de distributienetbeheerder melden dat een productie-installatie in dienst zal worden genomen. Voor elke decentrale productie-installatie dient de melding minstens vergezeld te zijn van de informatie gevraagd in het meldingsformulier voor een kleine decentrale productie-eenheid, beschikbaar op de website van de netbeheerder.

Dit meldingsformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:

- Controleverslag van het gelijkvormigheidsonderzoek;
- Eéndraadschema van de aansluiting van de decentrale productie-installatie;
- De nodige documenten van de fabrikant die de conformiteit aantoont van het gebruikte automatisch scheidingsysteem met de eisen met betrekking tot de typeproeven;
- Attest van de fabrikant dat aantoont dat de instelling van het automatisch scheidingsysteem in overeenstemming is met de vereisten zoals opgenomen in de C10/11.
- Verklaring van de fabrikant dat bevestigt dat de generator of omvormer de vereisten voor vermogensmodulatie respecteert.

### **1.1.2 Decentrale productie eenheden die op een andere manier aangesloten zijn dan via een automatisch scheidingsysteem op het LS net.**

#### *1.1.2.1 Aanvraag*

Om een toelating tot parallelwerking op het openbaar distributienet te bekommen moet voor iedere decentrale productie-installatie schriftelijk een aanvraag worden gedaan bij de distributienetbeheerder.

De netbeheerder doet een eerste evaluatie van de aanvraag tot aansluiting van de decentrale productie-installatie. In functie van de aard van het project en het type decentrale productie-installatie kan de netbeheerder aanvullende informatie vragen om de aanvraag ten gronde te evalueren.

#### *1.1.2.2 Gelijkvormigheidsonderzoek*

Vóór de aansluiting op het net moet de decentrale productie-installatie, op kosten van zijn beheerder, worden onderworpen aan een gelijkvormigheidsonderzoek. Een positieve evaluatie impliceert de toelating tot aansluiting.

### **1.1.3 Wijziging of uitbreiding**

Iedere wijziging of uitbreiding aan de decentrale productie-installatie dient, samen met de nodige documentatie, schriftelijk overgemaakt te worden aan de DNB.